



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«04»августа 2021 г. № 175/1/1(70)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Николаем Сергеевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: без привлечения.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении выездной проверки (плановой) от 14 июля 2021 года № 175, вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Елагиным Владимиром Аркадьевичем.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, Пошехонский район, с.Гаютино, ул.Центральная д. 42

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено: плановая выездная проверка.

(плановое/внеплановое, наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа, ИНН 7624003196, категория значительного риска.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении или (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные (соединительные) линии, электропроводка систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; ч.3, ч.4 ст.4; ст.83,	01.08.2022	

	<p>пожаре) в здании, а также выбор типа и способа их прокладки не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (прокладка осуществлена не в коробах или каналах из негорючих материалов), утвержденных в установленном порядке, в части обеспечения сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.</p>	<p>ст.84; свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности пункт № 3.4.; свод правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п.6.4, п.6.5; нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" пункт. 3.9.</p>		
2.	<p>В подсобном помещении, помещении электрощитовой, тамбуре эвакуационного выхода на первом этаже здания допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию.</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.</p>	<p>п/п «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).</p>	01.08.2022	
3.	<p>Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим из помещения коридора, расположенного на первом этаже здания в безопасную зону.</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино,</p>	<p>.3. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт № 3.11 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в</p>	01.08.2022	

	ул. Центральная д. 42.	зданиях и сооружениях».	
4.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим из помещения спортивного зала в помещение коридора, расположенного на первом этаже здания.  Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	.3. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт № 3.11 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.08.2022
5.	В помещениях: кабинета № 4, кабинета № 10, тех.кабинета, лаборантской, расположенных на первом этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (согласно добровольно представленного протокола измерения звукового давления СОУЭ, представленного межрайонным отделом филиала ФГУП «ОХРАНА» Росгвардии по Ярославской области от 26.07.2021г.).  Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	ч.3 ст.4, статья 54 часть 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, п. 4.8 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт 3.15, пункт 3.22 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.08.2022
6.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из помещения спортивного зала непосредственно наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч.3 ст.4, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.21 СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ", п.23	01.08.2022

	Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.		
7.	Высота ступени лестничного марша наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, на которую ведет эвакуационный выход из помещения спортивного зала, расположенного на первом этаже здания, составляет более 22 см, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.4.3.	01.08.2022	
8.	В полу на путях эвакуации между помещением спортивного зала и помещением коридора, расположенных на первом этаже здания, в месте перепада высот менее 0,45 м, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	01.08.2022	
9.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из тамбура эвакуационного выхода первого этажа здания непосредственно наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.  Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.	ч.3 ст.4, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».. п.4.2.21 СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ", п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.08.2022	
10	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (водоему),	п.50 Правил противопожарного режима в Российской	01.08.2022	

	<p>предназначенному для целей пожаротушения, не обозначен указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.</p>	<p>Федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p>		
11	<p>Чердачное помещение, расположенное в составе здания при применении и защите его системой автоматической пожарной сигнализации не оборудовано (не защищено) дымовыми пожарными извещателями. (установлены тепловые пожарные извещатели).</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 42.</p>	<p>ч.3 ст.4, ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3., п.4.4., п.42 и п.48 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 3., п.14., п.38 таблицы 3 приложения (обязательное) к НПБ 110-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".</p>	01.08.2022	

Должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



Государственный инспектор г. Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
Ярославской области по пожарному  
надзору Смирнов Н.С.

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



директор МБОУ Пошехонской

Калихов А.К.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)