



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«04»августа 2021 г. № 176/1/1(71)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Николаем Сергеевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: без привлечения.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении выездной проверки (плановой) от 14 июля 2021 года № 176, вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Елагиным Владимиром Аркадьевичем.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, Пошехонский район, с.Гаютино, ул.Центральная д. 44  
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено: плановая выездная проверка.

(плановое/внеплановое, наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа, ИНН 7624003196, категория значительного риска.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из помещения коридора первого этажа здания непосредственно наружу отсутствует горизонтальная	ч.3 ст.4, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.21	01.08.2022	

	<p>входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.</p>	<p>СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ", п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p>		
2.	<p>Высота эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения коридора первого этажа здания непосредственно наружу составляет менее 1,9 м, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.(фактически:0,74м)</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.2.18.</p>	01.08.2022	
3.	<p>Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения коридора первого этажа здания непосредственно наружу составляет менее 1,2 м, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.(фактически:1,1м)</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19.</p>	01.08.2022	
4.	<p>Высота ограждения наружной открытой лестницы 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей, на которую ведет эвакуационный выход из помещения коридора первого этажа здания, составляет менее 1,2 м, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (фактически:0,71м).</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7.</p>	01.08.2022	

	Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.			
5.	Ширина пути эвакуации по наружной открытой лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей, на которую ведет эвакуационный выход из помещения коридора первого этажа здания, менее ширины эвакуационного выхода на нее, и составляет менее 1,35 м. что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (фактически: 1 м). Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.4.1.	01.08.2022	
6.	Высота ступени лестничного марша наружной лестницы 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей, на которую ведет эвакуационный выход из помещения коридора первого этажа здания, составляет более 22 см, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. (фактически: 0,24 м). Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4; ч.1 ст.89., Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» п.4.4.3.	01.08.2022	
7.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (водоему), предназначенному для целей пожаротушения, не обозначен указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.08.2022	
8.	Чердачное помещение, расположенное в составе здания при применении и защите его системой автоматической пожарной сигнализации не оборудовано (не защищено)	ч.3 ст.4, ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4.3..	01.08.2022	

<p>дымовыми пожарными извещателями. (установлены тепловые пожарные извещатели).</p> <p>Ярославская область, Пошехонский район, с. Гаютино, ул. Центральная д. 44.</p>	<p>п.4.4., п.42 и п.48 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 3., п.14., п.38 таблицы 3 приложения (обязательное) к НПБ 110-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".</p>		
---	--	--	--

Должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

Государственный инспектор г. Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
Ярославской области по пожарному  
надзору Смирнов Н.С.

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



(подпись)

Директор, ООО «Богородская СС»

Колесов А.И.  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)