



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому району Ярославской области
152901, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

Предписания № 108/1/1(85)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гаютинская средняя школа

В лице законного представителя: директора МБОУ Гаютинская средняя школа –
Колухова Алексея Николаевича.

В период с 07 мая 2018 года по 04 июня 2018 года на основании распоряжения главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. №108 от 25.04.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа (сокращенное наименование МБОУ Гаютинская СШ) расположенного по адресу: Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, ул. Центральная, д.44. (Юридический адрес: Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, ул. Центральная, д.42, ИНН 762003196, ОГРН 1027601117455).

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ Гаютинская СШ – Колухов Алексей Николаевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7, ст.83; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.61.	01.05.2019	
2.	Приемно – контрольный прибор АУПС в помещении в помещении №7 (согласно технического паспорта на	НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и	01.05.2019	

	здание начальной школы (лит. В) инвентарный номер 1990 составленный по состоянию на 22 декабря 2006 года) не защищен от несанкционированного доступа.	правила проектирования» п.12.48.		
3.	Формат имеющихся в здании планов эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ Р.12.2.143-2009.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года ст.2; ГОСТ Р. 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. п.6.2.4.	01.05.2019	
4.	Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) в соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями №1 и 2 к данным Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.465.	01.05.2019	
5.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям №1 и 2.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.70.	01.05.2019	
6.	Допускается прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в каналах из горючих материалов, при использовании которых не выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.9.	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому району Ярославской области
152901, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**Предписания № 107/1/1(84)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гаютинская средняя школа**

**В лице законного представителя: директора МБОУ Гаютинская средняя школа –
Колухова Алексея Николаевича.**

В период с 07 мая 2018 года по 04 июня 2018 года на основании распоряжения главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. №107 от 25.04.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гаютинская средняя школа (сокращенное наименование МБОУ Гаютинская СШ) расположенного по адресу: Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, ул. Центральная, д.б. (Юридический адрес: Ярославская область, Пошехонский район, село Гаютино, ул. Центральная, д.42, ИНН 762003196, ОГРН 1027601117455)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ Гаютинская СШ – Колухов Алексей Николаевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7, ст.83; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.61.	01.05.2019	

	объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
2.	Формат имеющихся в здании планов эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ Р.12.2.143-2009.	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года ст.2; ГОСТ Р. 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. п.6.2.4.	01.05.2019	
3.	Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) в соответствии с пунктами 468, 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями №1 и 2 к данным Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.465.	01.05.2019	
4.	Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям №1 и 2.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.70.	01.05.2019	
5.	Допускается прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в каналах из горючих материалов, при использовании которых не выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.9.	01.05.2019	
6.	Помещение электрической котельной не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Приложение А, обязательное.	01.05.2019	
7.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2019	

	соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение электрической котельной).	п.20.		
8.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение №11 согласно технического паспорта на здание дошкольной группы, котельной инвентарный номер 2699 по состоянию на 26 марта 2010 года).	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.20.	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского района Ярославской области по
пожарному надзору С.А.Чистяков